

**SISTEMA SANCAD - DADOS GERAIS DO PROJETO**  
**SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
**SIMAE - CAPINZAL E OURO**  
**REDE ESGOTO EXTERNO NOVA CAPINZAL**

07/03/2019

---

CIDADE:	CAPINZAL	BACIA:	LOT.N. CAP. EXT		
POP. INICIAL:	2262	POP. SATURAÇÃO:	2996	PER_CAPITA (l/hab.dia):	150.00
COEFICIENTE K1:	1.20	COEFICIENTE K2:	1.50	COEFICIENTE DE RETORNO (%):	80
MATERIAL PREDOMINANTE NA BACIA:	PVC	MANNING DESTE MATERIAL:			0.010
DIÂMETRO MÍNIMO:	0.150	COEF. DE INFILTRAÇÃO (l/s.m):			0.000500
RECOBRIMENTO MÍNIMO NAS RUAS (m):	0.900	RECOBRIMENTO MÍNIMO PASSEIOS (m):			0.700
VAZÃO EM MARCHA INICIO (l/s.m):	0.00130	VAZÃO EM MARCHA FIM (l/s.m):			0.00180
COMPRIMENTO VIRTUAL REDE (m):	4256.00	COMPRIMENTO TOTAL REDE (m):			4256.00

---

Zonas de Densidade Vinculadas ao Projeto da Bacia

---

Codigo	Nome da Zona de Densidade	Vazão Ini.	Vazão Final
--------	---------------------------	------------	-------------

---