



PLANTA BAIXA TÉRREO
MEDIDAS EM: cm

LEGENDA

- CAIXA METÁLICA 30x30x150mm - BEP (CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO).
- CAIXA DE PASSAGEM EXTERNA 30x30x300mm, QUANDO NÃO INDICADA, CONSTRUÍDA COM TUBO MACIÇO E TAMPA EM CONCRETO.
- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO EM PVC RÍGIDO, INTERNA E TUBO CORRUGADO, EXTERNA.
- LUMINÁRIA EMBUTIDA NO PISO 1x VAPOR METÁLICO HQ-TS 70W, (EQUIVALENTE A DP-2141-01 DA LUSTRES PROJETO).
- BALIZADOR 1x FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 15W (EQUIVALENTE A DP-0356-07 DA LUSTRES PROJETO).
- POSTE COM UMA LUMINÁRIA LED 150W BRVLT AUTOM, F.P. 5,9K, F.L. 18200 LUMENS, 8000K, 50.000 HS, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ENXOFRADO, PISO, 35 x 4 MM, INDICADA EM POSTE DE FERRO GALVANIZADO 8880888-110-0000000.
- PROJETOR PWA DESTAQUE 1x VAPOR METÁLICO ONDAS 250W (EQUIVALENTE A F-5067 DA LUSTRES PROJETO).
- CAIXA DE PASSAGEM EXTERNA PADRÃO CELESC DE DIMENSÕES 65x85x400mm COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO.
- QUADRO DE FORÇA EM CHAPA METÁLICA.
- ELETROCALHA METÁLICA SISTEMA DE ENERGIA, DIMENSÕES 230x75mm, CONJUNTO AOS SISTEMAS DE ENERGIA (ALIMENTADOR, ILUMINAÇÃO E TOMADAS).
- FOTOCELULA COM BASE 1000W/220V, INSTALADA EM CAIXA 2x4" EMBUTIDA EM NÍVEL COBERTURA.

NOTAS

- 1 - TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO CONDUTORAS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVEM SER INTERLIGADAS AO CONDUTOR DE ATERRAMENTO GERAL (BEP) COM CABO DE COBRE ISOLADO DE COR VERDE MINIMA DE #6x2mm².
- 2 - EXECUTAR ENVELOPE DE CONCRETO SOBRE TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO NOS TRECHOS DE PASSAGEM DE VEÍCULOS.
- 3 - AS CAIXAS DE PASSAGEM INDICADAS NESTA PRANCHA SÓ SÃO AS MESMAS INDICADAS NAS OUTRAS PRANCHAS SOMENTE NOS CASOS DO MESMO ENCAMINHAMENTO DAS TUBULAÇÕES.
- 4 - ELÉTRICIDADE NÃO COTADO #3/4".
- 5 - CONDUTOR NÃO ESPECIFICADO SERÁ DE 2,5mm².

NOTAS:

CARIMBOS/APROVAÇÃO:



PRANCHA	PROJETO ELÉTRICO - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL DO CISM SUL	
01/10	LOCAL	RODOVIA BR 283 CAPINZAL / SC CEP 89665-000
ESCALA	REFERÊNCIA	
Indicada	PLANTA BAIXA TÉRREO	
DESENHO	Eng. Eletricista Paulo Ricardo de Bortolo - CREA 077962-1	
Paulo R de Bortolo	Arquiteta e Urbanista Priscila Maschio Favreto - CAU 74672-0	
PROJETISTA	Arquiteta e Urbanista Priscila Maschio Favreto - CAU 74672-0	
Paulo R de Bortolo	Consortório Intermunicipal de Saneamento Ambiental - CNPJ: 08.484.353/0001-16	
DATA	08/07/2019	
ARQUIVO	ELETRICO_140823_R00	