

## Daiane - Licitações

---

**De:** Graziela Schiehl <engenharia05@andradeconstrucoes.com.br>  
**Enviado em:** quarta-feira, 9 de agosto de 2023 14:26  
**Para:** licitacoes; daianetoscan@capinzal.sc.gov.br  
**Cc:** jucenei; andrade  
**Assunto:** Licitação Capinzal - TP 14/2023 - Campo Society | Processo licitatório 0118/2023

Boa tarde,

Temos alguns questionamentos referente a TP14/2023 sendo a licitação referente ao campo de society no loteamento Novo Horizonte:

1. O quantitativo de Drenagem tem 107m, porém no projeto tem 184m no total, será executado diferente do projeto ou está faltando?;
2. A especificação do gramado presente no memorial pede que seja aplicado sobre concreto ou asfalto, porém não está previsto no orçamento?
3. A mureta no item 1.4.1 está faltando +/- 4,0m, como fica?
4. O alambrado não tem altura no projeto, porém convertendo, seria uma altura de 7,15m, faltando +/- 13,0m<sup>2</sup> no orçamento, levando em conta as dimensões de 18,03x36m do campo;
5. Para o portão, tem uma medida no projeto e outra no memorial, porém nenhuma delas fecha os 2,75m<sup>2</sup> orçados, daria 3,15m<sup>2</sup> ?
6. Os tubos principais do alambrado são de 2" no orçamento (item 1.4.2) e os secundários de 1 1/4", porém no projeto pede que todos sejam de 3".

Atenciosamente,

**Graziela Schiehl**  
Engenheira Civil

Ramal: 3551-8629



O conteúdo deste e-mail, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e é destinado exclusivamente ao(s) destinatário(s) especificado(s) apenas na mensagem. É estritamente proibido compartilhar qualquer parte desta mensagem com terceiros, sem o consentimento por escrito do remetente. Se você recebeu esta mensagem por engano, responda e siga com sua exclusão, para que possamos garantir que tal erro não ocorra no futuro.