



## PLANTA BAIXA CENTRO DOS IDOSOS - ELÉTRICO

Área 127,39 m²  
Escala 1 : 50

LEGENDA	
→ a	Interruptor simples de uma seção
→ b	Interruptor simples de três seções
1 2 3	Luminária fluorescente compacta
→	1-Circuito; 2-Interruptor; 3-Potência
→	Tomada baixa (h=0,30 m)
→	Tomada média (h=1,20 m)
→	Tomada alta (h=2,20 m)
→	Tomada alta instalações PPCL
QD	Quadro de Distribuição
→	Eletroduto PVC Flexível 3/4"
→	Eletroduto PVC Rígido 1/2"
→	Eletroduto PVC Subterrâneo/pela laje
→	Condutores: Fase, Neutro, Terra, Retorno

OBSERVAÇÕES:  
ELETRODUTOS NÃO COTADOS: Ø 3/4"  
CONDUTORES NÃO COTADOS: DE ACORDO COM O QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR  
TODA FAIXA SUBTERRÂNEA DEVE SER ISOLAÇÃO 750 V

### Notas:

- 1 - Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico e previamente aprovado pelo corpo de bombeiros militar.
- 2 - Em caso de divergência entre as cotas e escala prevalecerão as cotas.

Rua Carmelo Zocoll, 155 - Fone (0xx49) 3555-8700 - CEP 89665-000 - Capinzal - SC



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Obra: <b>SUBSTITUIÇÃO COBERTURA DO CREAS/CRAS E REFORMA DO CENTRO DOS IDOSOS</b>	Conteúdo: <b>PLANTA BAIXA CENTRO DOS IDOSOS - ELÉTRICO</b>
Referência: <b>PROJETO ELÉTRICO</b>	Prefeito Municipal <b>NILVO DORINI</b>
Local da Obra: <b>RUA ROLINDO CASAGRANDE, CENTRO - CAPINZAL - SC</b>	

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos

Assinatura Responsável Técnico

Assinatura Prefeito

Projeto:

**GUILHERME RAUSCHKOLB - ENGº CIVIL - CREA/SC 167388-0**

Desenho: **GUILHERME RAUSCHKOLB**

Data: **AGOSTO / 2023**

Escala/Unidades: **INDICADA(S) / METRO**

Área Total: **359,64 m²**

Prancha:

**Única**